Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах»
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453833, г.Сибай, ул.Кирова 44, тел/факс.(34775)2-29-73; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026702001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U64900, Расчетный счет: 40501810500002000002 ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 12719110, ОГРН 1050204212255

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.512832

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного центра
Т.В.Мавлютов
м.п. 2019

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 275 от 21 февраля 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах

2. Юридический адрес: 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Кирова, 44

3. Наименование образца (пробы): вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-эксплуатационного управления "Сибайское" Баймакского района Республики Башкортостан,
453653, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Ленина, д. 6
Водозаборная колонка по ул. Гагарина, 40

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 12.02.2019 с 14:30 до 14:40

Ф.И.О., должность: Сафина З. Г., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД ; температура +6°С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.02.2019 16:10

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 80 от 12.02.2019
Цель исследований, основание: Плановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 24 от 04.02.2019

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. " табл. 1, 2. 4,
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении."

8. Код образца (пробы): 46.19.275 46

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ЛВ 210--А	23825021	15/4020 от 18.10.2018	17.10.2019
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	9007002	15/1225 от 25.04.2018	24.04.2019
3	pH-метр - милливольтметр pH-150М	1617	15/3991 от 22.10.2018	21.10.2019

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 12.02.2019 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 275 дата начала испытаний 12.02.2019 16:40 дата выдачи результата 21.02.2019 15:34					
1	Запах	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Полянская Э. А., фельдшер-лаборант					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 12.02.2019 16:40 Регистрационный номер пробы в журнале 275 дата начала испытаний 12.02.2019 16:40 дата выдачи результата 21.02.2019 15:34					
1	Общая минерализация	мг/дм3	134±13	1000	ГОСТ 18164-72
2	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,50±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Жесткость	мг-экв/дм3	2,2±0,3	7,0	ГОСТ 31954-2012
4	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	менее 0,05	2,0	ГОСТ 33045-2014
5	Нитрит-ион	мг/дм3	менее 0,005	3,0	ГОСТ 33045-2014
6	Нитраты (по NO3-)	мг/дм3	20,0±3,0	45	ГОСТ 33045-2014
7	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	18,0±1,8	500	ГОСТ 31940-2012
8	Хлориды (Cl-)	мг/дм3	30,0±4,5	350	ГОСТ 4245-72
9	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,01	0,3	ГОСТ 4011-72
10	Цветность	градус	менее 1,0	20	ГОСТ 31868-2012
11	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,5	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Полянская Э. А., фельдшер-лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 12.02.2019 16:20 Регистрационный номер пробы в журнале 275 дата начала испытаний 12.02.2019 16:30 дата выдачи результата 14.02.2019 12:29					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Самарбаева З. Д., фельдшер-лаборант					

*нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Сафина З. Г., помощник врача по общей гигиен

В пробе №275 значения исследованных показателей не превышают нормативные.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ