

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Сибай, Баймакском,
Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева, 7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453833, г.Сибай, ул.Кирова 44, тел/факс.(34775)2-29-73; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026702001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U64900, Расчетный счет: 40501810500002000002 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048073 001, ОКПО 12719110, ОГРН 1050204212255

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.512832

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель испытательного лабораторного центра

Т.В.Мавлютов

2018

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1658 от 18 июля 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах
2. Юридический адрес: 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Кирова, 44
3. Наименование образца (пробы): вода централизованных систем питьевого водоснабжения
4. Место отбора: Администрация сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, 453642, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Ленина, д. 16
с. Старый Сибай, ул. Советская, 4 водозаборная колонка
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 16.07.2018 с 11:20 до 11:30
Ф.И.О., должность: Байсубакова З. Д., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД ; температура +6°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.07.2018 14:15
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 849 от 16.07.2018
Цель исследований, основание: Плановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 164 от 02.07.2018
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. " п.3.3.
8. Код образца (пробы): 46.18.1658 46
9. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 16.07.2018 14:25					
Регистрационный номер пробы в журнале 1658					
дата начала испытаний 16.07.2018 14:50 дата выдачи результата 18.07.2018 09:40					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	10,0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Самарбаева З. Д., фельдшер-лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

З.М. Сафина З. Г., помощник врача по общей гигиене

В пробе №1658 обнаружено наличие Общие колиформные бактерии.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Сибай, Баймакском,
Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева, 7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453833, г.Сибай, ул.Кирова 44, тел/факс.(34775)2-29-73; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026702001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U64900, Расчетный счет: 40501810500002000002 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 12719110, ОГРН 1050204212255

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.512832

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра



Т.В.Мавлютов

2018

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1657 от 23 июля 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах

2. Юридический адрес: 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Кирова, 44

3. Наименование образца (пробы): вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Администрация сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан,
453642, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Ленина, д. 16
с. Старый Сибай, ул. Гагарина, 44 колодец

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.07.2018 с 11:00 до 11:10

Ф.И.О., должность: Байсубакова З. Д., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД ; температура +6°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.07.2018 14:15

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 848 от 16.07.2018

Цель исследований, основание: Плановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 164 от 02.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников." Глава 4 п. 4.1.

8. Код образца (пробы): 46.18.1657 46

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ЛВ 210--А	23825021	15/3809 от 27.10.2017	26.10.2018
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	9007002	15/1225 от 25.04.2018	24.04.2019
3	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	9102042	15/3802 от 30.10.2017	29.10.2018
4	pH-метр - милливольтметр pH-150M	1617	15/3803 от 30.10.2017	29.10.2018

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 1657 распечатан 23.07.2018

стр. 1 из 2


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 16.07.2018 14:45 Регистрационный номер пробы в журнале 1657 дата начала испытаний 16.07.2018 14:45 дата выдачи результата 23.07.2018 17:01					
1	Запах	балл	0	3	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	балл	0	3	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	градус	менее 1,0	30	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,5	2	ГОСТ 3351-74
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Полянская Э. А., фельдшер-лаборант					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 16.07.2018 14:45 Регистрационный номер пробы в журнале 1657 дата начала испытаний 16.07.2018 14:45 дата выдачи результата 23.07.2018 17:01					
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,10±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	148±15	1500	ГОСТ 18164-72
3	Жесткость	мг-экв/дм3	3,0±0,5	10	ГОСТ 31954-2012
4	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	менее 0,05	1,5	ГОСТ 33045-2014
5	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм3	менее 0,005	3,3	ГОСТ 33045-2014
6	Нитраты (по NO ₃ -)	мг/дм3	3,0±0,5	45	ГОСТ 33045-2014
7	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм3	25,6±2,6	500	ГОСТ 31940-2012
8	Хлориды (Cl-)	мг/дм3	30,0±4,5	350	ГОСТ 4245-72
9	Железо (включая хлорное железо) по Fe	мг/дм3	менее 0,01	0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Полянская Э. А., фельдшер-лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 16.07.2018 14:25 Регистрационный номер пробы в журнале 1657 дата начала испытаний 16.07.2018 14:45 дата выдачи результата 18.07.2018 09:39					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	не обнаружено	100	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Самарбаева З. Д., фельдшер-лаборант					

*нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Сафина З. Г., помощник врача по общей гигиене

В пробе №1657 значения исследованных показателей не превышают нормативные.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Сибай, Баймакском
Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах»
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева, 7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453833, г.Сибай,
ул.Кирова 44, тел/факс.(34775)2-29-73; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026702001, УФК по Республике Башкортостан
20016U64900, Расчетный счет: 40501810500002000002 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК (073 001, ОКПО 12719110, ОГРН 1050204212255

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.512832

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра

Т.В.Мавлютов

2018

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1656 от 23 июля 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах
2. Юридический адрес: 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Кирова, 44
3. Наименование образца (пробы): вода централизованных систем питьевого водоснабжения
4. Место отбора: Администрация сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, 453642, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Ленина, д. 16
с. Старый Сибай, ул. Гагарина, 40 водозаборная колонка
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 16.07.2018 с 10:40 до 10:50
Ф.И.О., должность: Байсубакова З. Д., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД ; температура +6°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.07.2018 14:15
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 847 от 16.07.2018
Цель исследований, основание: Плановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 164 от 02.07.2018
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. " табл. 1, 2, 4
8. Код образца (пробы): 46.18.1656 46
9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А	23825021	15/3809 от 27.10.2017	26.10.2018
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	9007002	15/1225 от 25.04.2018	24.04.2019
3	Рефрактометр	76-5142	11/17987 от 20.12.2017	19.12.2018
4	pH-метр - милливольтметр pH-150M	1617	15/3803 от 30.10.2017	29.10.2018

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
Протокол № 1656 распечатан 23.07.2018

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 1 из 2

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Образец поступил 16.07.2018 14:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 1656					
дата начала испытаний 16.07.2018 14:45 дата выдачи результата 23.07.2018 16:24					
1	Жесткость общая	мг-экв/дм3	3,0±0,5	7	ГОСТ 31954-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Полянская Э. А., фельдшер-лаборант					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 16.07.2018 14:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 1656					
дата начала испытаний 16.07.2018 14:45 дата выдачи результата 23.07.2018 16:24					
1	Запах	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	градус	менее 1,0	20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,5	1,5	ГОСТ 3351-74
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Полянская Э. А., фельдшер-лаборант					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 16.07.2018 14:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 1656					
дата начала испытаний 16.07.2018 14:45 дата выдачи результата 23.07.2018 16:24					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,20±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-07
2	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	150±15	1000	ГОСТ 18164-72
3	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	менее 0,05	2,0	ГОСТ 33045-2014
4	Нитрит-ион	мг/дм3	менее 0,005	3,0	ГОСТ 33045-2014
5	Нитраты (по NO3-)	мг/дм3	4,2±0,6	45	ГОСТ 33045-2014
6	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	26,0±2,6	500	ГОСТ 31940-2012
7	Хлориды (Cl-)	мг/дм3	20,0±3,0	350	ГОСТ 4245-72
8	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,01	0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Полянская Э. А., фельдшер-лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 16.07.2018 14:25					
Регистрационный номер пробы в журнале 1656					
дата начала испытаний 16.07.2018 14:40 дата выдачи результата 18.07.2018 09:37					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Самарбаева З. Д., фельдшер-лаборант					

*нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

З.Г.

Сафина З. Г., помощник врача по общей гигиене

В пробе №1656 значения исследованных показателей не превышают нормативные.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Сибай, Баймакском,
Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453833, г.Сибай, ул.Кирова 44, тел/факс.(34775)2-29-73; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026702001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U64900, Расчетный счет: 40501810500002000002 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 12719110, ОГРН 1050204212255

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.512832

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель испытательного лабораторного центра

М.П.

Т.В.Мавлютов

2018

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1655 от 23 июля 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах

2. Юридический адрес: 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Кирова, 44

3. Наименование образца (пробы): вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора: Администрация сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан,
453642, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Ленина, д. 16
с. Старый Сибай, ул. Шаймуратова, со скважины

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.07.2018 с 10:20 до 10:30

Ф.И.О., должность: Байсубакова З. Д., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД ; температура +6°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.07.2018 14:15

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 846 от 16.07.2018

Цель исследований, основание: Плановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан № 164 от 02.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. " табл. 1, 2, 4

8. Код образца (пробы): 46.18.1655 46

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ЛВ 210--А	23825021	15/3809 от 27.10.2017	26.10.2018
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	9007002	15/1225 от 25.04.2018	24.04.2019
3	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	9102042	15/3802 от 30.10.2017	29.10.2018
4	pH-метр - милливольтметр pH-150M	1617	15/3803 от 30.10.2017	29.10.2018

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 1655 распечатан 23.07.2018

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Образец поступил 16.07.2018 14:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 1655					
дата начала испытаний 16.07.2018 14:45 дата выдачи результата 23.07.2018 16:21					
1	Жесткость общая	мг-экв/дм3	3,0±0,5	7	ГОСТ 31954-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Полянская Э. А., фельдшер-лаборант					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 16.07.2018 14:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 1655					
дата начала испытаний 16.07.2018 14:45 дата выдачи результата 23.07.2018 16:21					
1	Запах	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	градус	менее 1,0	20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,5	1,5	ГОСТ 3351-74
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Полянская Э. А., фельдшер-лаборант					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 16.07.2018 14:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 1655					
дата начала испытаний 16.07.2018 14:45 дата выдачи результата 23.07.2018 16:21					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,20±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	147±15	1000	ГОСТ 18164-72
3	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	менее 0,05	2,0	ГОСТ 33045-2014
4	Нитрит-ион	мг/дм3	менее 0,005	3,0	ГОСТ 33045-2014
5	Нитраты (по NO3-)	мг/дм3	4,2±0,6	45	ГОСТ 33045-2014
6	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	25,2±2,5	500	ГОСТ 31940-2012
7	Хлориды (Cl-)	мг/дм3	20,0±3,0	350	ГОСТ 4245-72
8	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,01	0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Полянская Э. А., фельдшер-лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 16.07.2018 14:25					
Регистрационный номер пробы в журнале 1655					
дата начала испытаний 16.07.2018 14:30 дата выдачи результата 17.07.2018 09:08					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Самарбаева З. Д., фельдшер-лаборант					

*нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сафина З. Г., помощник врача по общей гигиене

В пробе №1655 значения исследованных показателей не превышают нормативные.