

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай
(Кумертауский межрайонный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: 453300, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул. Гафури, д.29, тел.: (34761) 4-38-85, E-mail:
z09@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.511852



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра.

 (Р.Р.Сидалеева)

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6003 от 12 июля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Муниципальное унитарное предприятие
Жилищно-эксплуатационное управление "Сибайское" Баймакского района Республики Башкортостан

2. Юридический адрес*: 453842, Россия, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Старый Сибай,
ул. Ленина, д. 6

3. Наименование образца (пробы)*: вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: водоразборная колонка ул. Гагарина, 16, 453842, Россия, Республика Башкортостан,
Баймакский район, с. Старый Сибай

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 28.06.2022 12:00

Ф.И.О., должность: Сафина З. Г., помощник врача по общей гигиене Кумертауского межрайонного филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.06.2022 17:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа", ГОСТ Р ИСО 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-
42-3688 от 05.04.2022

Протокол (акт) отбора № 6003 от 28.06.2022

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПин
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху,
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий»

8. Код образца (пробы): 42.22.6003 42

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
-------	----------------	-----------------	------------------------------	---------------

Протокол № 6003 распечатан 12.07.2022

стр. 1 из 2

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком.
Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

1	Спектрофотометр КФКЗ	15030	С-АБ/02-02-2022/128898572 от 02.02.2022	01.02.2023
---	----------------------	-------	--	------------

10. Условия проведения испытаний: соответствуют НД

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 28.06.2022 17:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 6003					
дата начала испытаний 28.06.2022 17:30 дата выдачи результата 11.07.2022 16:42					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидалеева Р. Р., заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 28.06.2022 17:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 6003					
дата начала испытаний 28.06.2022 17:30 дата выдачи результата 11.07.2022 16:42					
1	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	градус	менее 1**	не более 20	ГОСТ 31868-2012 п. 5
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидалеева Р. Р., заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 28.06.2022 17:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 6003					
дата начала испытаний 28.06.2022 17:10 дата выдачи результата 04.07.2022 17:58					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общее микробное число (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) 37 +/-1С	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-2001
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100	МУК 4.2.1018-2001
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Акчурина Р. А., заведующий бактериологической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Е. В. Мельникова

Мельникова Е. В., помощник врача по общей гигиене Кумертауского межрайонного филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай
(Кумертауский межрайонный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: 453300, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул. Гафури, д.29, тел.: (34761) 4-38-85, E-mail:
z09@02.gospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.511852



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра.

(Р.Р.Сидалеева)

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6002 от 12 июля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Муниципальное унитарное предприятие
Жилищно-эксплуатационное управление "Сибайское" Баймакского района Республики Башкортостан

2. Юридический адрес*: 453842, Россия, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Старый Сибай,
ул. Ленина, д. 6

3. Наименование образца (пробы)*: вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: Водоразборная колонка ул. Советская, 30, 453842, Республика Башкортостан,
Баймакский район, с. Старый Сибай

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 28.06.2022 11:15

Ф.И.О., должность: Сафина З. Г., помощник врача по общей гигиене Кумертауского межрайонного филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.06.2022 17:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа", ГОСТ Р ИСО 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-
42-3688 от 05.04.2022

Протокол (акт) отбора № 6002 от 28.06.2022

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПин
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху,
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий»

8. Код образца (пробы): 42.22.6002 42

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
-------	----------------	-----------------	------------------------------	---------------

Протокол № 6002 распечатан 12.07.2022

стр. 1 из 2

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком.
Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

1	Спектрофотометр КФКЗ	15030	С-АБ/02-02-2022/128898572 от 02.02.2022	01.02.2023
---	----------------------	-------	--	------------

10. Условия проведения испытаний: соответствуют НД

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 28.06.2022 17:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 6002					
дата начала испытаний 28.06.2022 17:30 дата выдачи результата 11.07.2022 16:42					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидальева Р. Р., заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 28.06.2022 17:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 6002					
дата начала испытаний 28.06.2022 17:30 дата выдачи результата 11.07.2022 16:42					
1	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	градус	менее 1**	не более 20	ГОСТ 31868-2012 п. 5
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидальева Р. Р., заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 28.06.2022 17:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 6002					
дата начала испытаний 28.06.2022 17:10 дата выдачи результата 04.07.2022 17:58					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общее микробное число (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) 37 +/-1С	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-2001
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие в 100	МУК 4.2.1018-2001
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Акчурина Р. А., заведующий бактериологической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Мельникова Е. В., помощник врача по общей гигиене Кумертауского межрайонного филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Конец протокола